ПТМ

1. Укажите верный вариант ответа. Отметьте периодичность перезарядки порошковых огнетушителей, хранящихся в помещении.

1. Раз в 2 года
2. Раз в 2 года
3. Раз в тод
4. 1 раз в 5 лет

Правильный ответ: 1 раз в 5 лет

2. Укажите верный вариант ответа. Согласно статье 37 Федерального закона от21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации имеют право

1. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению
2. незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов
3. получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны
4. соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны

Правильный ответ: получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны

3. Укажите верный вариант ответа. Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны

1. получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны
2. вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности
3. соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны
4. устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности

Правильный ответ: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны

4. Укажите верный вариант ответа. На основе какого нормативно-правового акта руководитель организации может создавать пожарно-технические комиссии (птк)?

1. Постановление Правительства РФ № 390
2. Федеральный закон № 273-93 «Об образовании в Российской Федерации»
3. Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
4. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Правильный ответ: Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

5. Укажите верный вариант ответ: _____ - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

1. эвакуация
2. звакуационный выход
3. зона пожарного оповещения
4. технические средства оповещения

Правильный ответ: эвакуация

6. Укажите для каких целей предназначен пожарный багор на пожарном щите.

1. предназначен для локализации возгораний в начальной стадии, путем перекрытия доступа кислорода. Обернув вокруг пострадавшего, обеспечивает тушение тела и одежды человека. Обеспечивает горючие конструкции и оборудование при проведении огневых работ.
2. предназначен для доставки вручную воды или песка к месту возгорания
3. используется при тушении пожаров для разборки кровель, стен, стропил, перегородок и других частей зданий, а так же для растаскивания горящих материалов из очага возгорания
4. применяется для тушения или локализации слабых низовых пожаров путем засыпания очага возгорания грунтом или песком, а также для расчистки мест пожара и перетаскивания горящих материалов

Правильный ответ: используется при тушении пожаров для разборки кровель, стен, стропил, перегородок и других частей зданий, а так же для растаскивания горящих материалов из очага возгорания

7. Укажите верный вариант ответа. На основании какого нормативно-правового акта организуются добровольные пожарные дружины?

1. ФЗ№ 100
2. 93 №21
3. Приказ № 645
4. ПП № 390

Правильный ответ: ФЗ№ 100

8. Укажите периодичность освидетельствования огнетушителей:

1. 1 раз в год
2. Раз в два года
3. Раз в 3 года
4. Раз в 5 лет

Правильный ответ: Раз в 5 лет

9. Укажите верный вариант ответа. С какой периодичностью и когда согласно Правилам противопожарного режима в РФ ВПВ должен проводиться контроль работоспособности внутреннего пожарного водопровода?

1. 2 раза в год - весной и осенью
2. 2 раза в год - летом и зимой
3. 1 раз в год - осенью
4. 1 раз в год - летом

Правильный ответ: 2 раза в год - весной и осенью

10. Укажите верный вариант ответа. С какой периодичностью работники детских учреждений должны проходить повторный противопожарный инструктаж?

1. Не реже 1 раза в 6 месяцев
2. не реже 1 раза в 5 лет
3. не реже 1 раза в год
4. не реже 1 раза в 2 года

Правильный ответ: не реже 1 раза в год

11. Укажите верный вариант ответа. Выберите технические средства противопожарной защиты.

1. переносные и передвижные огнетушители
2. пожарные краны и средства обеспечения их использования
3. покрывала для изоляции очагов возгорания
4. пожарная сигнализация и противопожарное водоснабжение

Правильный ответ: пожарная сигнализация и противопожарное водоснабжение

12. Укажите верный вариант ответа. С какой периодичностью руководитель организации должен организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

1. не реже 1 раза в 2 года
2. не реже 1 раза в 5 лет
3. не реже 1 раза в 10 лет
4. не реже 1 раза в 1 год

Правильный ответ: не реже 1 раза в 5 лет